

Notatark

Dato: 16-02-2004

Journalnr. P24.

Vor ref. Mette Bøgh

Brevnr. 90524

Sagsid 21234

Version

Fællesregulativ

for

Vandværkerne

i

Hals Kommune

Juni 2004

Indholdsfortegnelse

1.	INDLEDENDE BESTEMMELSER	3
2.	VANDFORSYNINGENS STYRELSE	4
3.	RET TIL FORSYNING MED VAND	5
4.	FORSYNINGSLEDNINGER	5
5.	STIKLEDNINGER	6
6.	OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING	7
7.	VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING	7
8.	VANDINSTALLATIONER	8
9.	HOVEDMÅLERE (AFREGNINGSMÅLERE)	9
10.	BIMÅLERE (FORDELINGSMÅLERE)	11
11.	VANDSPILD	12
12.	EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT	12
13.	TILSLUTNINGSAFGIFT	13
14.	DRIFTSBIDRAG	14
15.	BETALING AF TILSLUTNINGSAFGIFT OG DRIFTSBIDRAG	15
16.	STRAFFEBESTEMMELSER	16
17.	IKRAFTTRÆDELSE	17

1. Indledende bestemmelser

- 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, af Byrådet i Hals Kommune efter forhandling med Vandværk.
- Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.
- 1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af tilslutningsafgift og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1.
- 1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er fastsat i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug.
- 1.4 *Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er fastsat i overensstemmelse med § 30 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.*
- 1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med kravene i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (autorisationsloven).
- 1.6 *Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med kravene fastsat i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.*
- 1.7 Bestemmelserne om brandvænsforanstaltninger er i overensstemmelse med kravene fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v.
- 1.8 I dette regulativ angiver betegnelsen **ejer** grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen **bruger** omfatter lejer af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.

- 1.9 Ved **individuel afregning** efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet.
- Betegnelsen **enhed** angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.
- Betegnelsen **bruger** omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed.
- 1.10 Ved vandforsyningens **hovedanlæg** forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.
- Ved vandforsyningens **forsyningsledningsnet** forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.
- Ved **stikledning** forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.
- 1.11 Ved **vandinstallationer** forstås alle installationer fra stikledningens forlængelse, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.
- Ved **jordledninger** forstås ledningsinstallationer i jord, fra stikledningens forlængelse og frem til bebyggelse på grunden.
- Hvor forsyningsledningen er fremført på privat grund eller privat fællesgrund, forsynes tilhørende bebyggelse gennem direkte tilsluttede jordledninger.
- 1.12 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.

2. Vandforsyningens styrelse

Vandforsyningen ejes og drives af vandforsyning inden for det tildelte forsyningsområde.

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

Takster for tilslutningsafgift, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningen, men skal godkendes af Byrådet i Hals Kommune jf. vandforsyningslovens § 53.

De godkendte takster bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen.

Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.

3. Ret til forsyning med vand

- 3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i det af Hals Byråd udpegede forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

- 3.2 Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jf. dog bestemmelserne i bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkaere fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af Byrådet. Der kan normalt kun forventes tilladelse til etablering af aftapningshaner mindre end eller lig med ¾" uden særlig tilladelse.

- 3.3 Indlæggelse af og forsyning med vand fra vandforsyningen, som reserve for en ejendom eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Hverken medlemmer eller købere der aftager vand må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

- 3.4 Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således, at pludselige og unødvendige variationer undgås.

- 3.5 Hvis forudsætningerne for den fastsatte og betalte tilslutningsafgift ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af tilslutningsafgiften, der svarer til ændringen.

For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelse af tilslutningsafgift, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte tilslutningsafgifter, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder.

Vandforsyningen kan forlange ny tilslutningsafgift i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter.

4. Forsyningsledninger

- 4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 - 48.

- 4.2 Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan.
- 4.3 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.
- 4.4 Vandværket kan forlange, at de grundejere, der ønsker vand indlagt, stiller fornøden sikkerhed for betalingen eller betaler forud mod skriftelig garanti fra vandværket om levering af vand.
- 4.5 Byrådet kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen.
- 4.6 Vejmyndigheden skal i forbindelse med arbejder i vejarealer (omlægning, trafikændring, klassifikationsændring etc.) meddele dette til vandforsyningen.

5. Stikledninger

- 5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 1. februar 2001 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
- 5.2 I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer betale afgift til stikledning efter satserne i vandforsyningens takstblad.
- 5.3 Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme.

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilklårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Tilsvarende gælder, hvis en stikledning af nødvendighed eller efter de interesseredes ønske føres over tredjemand ejendom.

- 5.4 Vandforsyningen kan omlægge en stikledning ved udstykning, om- eller tilbygningsbygningsarbejder, ændringer i forbruget eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde udgifterne til omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Byrådet kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omkostninger ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal af-

holdes af de pågældende ejendommens ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.

5.5 Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejers regning.

5.6 *Ejer af en ejendom skal omgående give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.*

6. Opretholdelse af tryk og forsyning

6.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

6.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

6.3 Enhver forbruger må uden at have krav på erstatning tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af *mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget*, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

6.4 Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Amdsrådet kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

7. Vandforsyning til brandslukning

7.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter Byrådets anvisning og udgifterne hertil afholdes af Byrådet. Byrådet i Hals Kommune kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil afholdes af Byrådet.

Ved omlægning af en forsyningsledning afholder Byrådet udgifterne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.

Opsætning af brandhaner er fritaget for tilslutningsafgift.

7.2 *Bortset fra indsats ved brand m.v. og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre Hals Kommune og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.*

8. Vandinstallationer

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer

8.1.1 *Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.2 og 9.9 angående afregningsmålere.*

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog 9.9 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.8, 5. punktum afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.

8.1.2 *Inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, der er omfattet af autorisationsloven, skal der indhentes tilladelse hertil fra Hals Kommune i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i byggeloven og bygningsreglementerne (Bygningsreglement 1995 og Bygningsreglement for småhuse, 1998).*

Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til vandforsyningen.

8.1.3 *Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog By- og Boligministeriets bekendtgørelser nr. 68 af 1. februar 2001 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 70 af 1. februar 2001 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.*

Installationer for vand skal udføres efter den godkendte Norm for vandinstallationer (DS 439 / 2000) medmindre bygningsmyndigheden har godkendt andet.

8.1.4 *Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være*

- a) godkendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen (VA-godkendt), medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen, eller*
- b) forsynet med CE-mærke, der viser at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse, eller*
- c) omfattet af en af Erhvervs- og Boligstyrelsen godkendt godkendelses- eller kontrolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning.*

8.1.5 *Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, findes utætheder eller på anden måde give anledning til gener.*

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationen snarest muligt

gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandforsyningen om forholdet.

- 8.1.6 Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.
- 8.1.7 Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde.
- 8.1.8 Forsømmer ejer de forpligtelser, som efter ovenstående samt efter nedenstående 8.2., 8.3, 9.7, 1. punktum og 9.8 påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan Byrådet efter anmodning fra vandforsyningen lade arbejdet udføre på hans bekostning.
- 8.1.9 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

8.2 Vandinstallationer m.v. i jord

- 8.2.1 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.
- 8.2.2 *Udgifter til omlægning af jordledning, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren.*

8.3 Vandinstallationer i bygninger

- 8.3.1 Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

9. Hovedmålere (Afregningsmålere)

- 9.1 De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 - 8.1.4 finder tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling.
- 9.2 Ejer af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en måler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, *medmindre der er truffet aftale med vandforsyningen om andet.*

- 9.3 Afregningsmåleren stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsynings ejendom. Måleren anbringes for ejerens bekostning.
- 9.4 Afregningsmåleren anbringes i bygning eller målerbrønd efter vandforsyningens nærmere anvisning. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester.
- 9.5 Måleren skal til stadighed være let at udskifte og bekvem at aflæse. Vandforsyningen kan af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålere kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning. Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene, frie og så vidt muligt tørre.
- 9.6 Vandforsyningen kan i særlige tilfælde opkræve et ekstra gebyr for aflæsningen af måleren, hvis:
- brønden er låst, således at der skal anvendes nøgle eller andet værktøj til at åbne den med.
 - der intet løfteøjje er i dækslet.
 - dækslet er frosset fast eller gjort skævt ved f.eks. påkørsel.
 - dækslet vejer over 10 kg.
 - der er andet end det fra fabrikken monterede og godkendte isoleringsmateriale i brønden f.eks. mineraluld, klude o. lign.
 - det er vanskeligt at komme til målerbrønden. F.eks. hvis brønden er indhegnet med lås, eller hvis der er placeret en stor sten, brændestabel, campingvogn, o. lign. ved brønden.
 - det er nødvendigt at være to mand til aflæsningen (ulejlighedsgebyr kan opkræves). Det er vandforsyningen selv der i den enkelte situation vurderer om det er nødvendigt at være to mand.
- 9.7 I de tilfælde hvor aflæsningen af måleren sker ved selvaflæsning, og hvor fristen for aflæsningen ikke overholdes, kan vandforsyningen opkræve et ekstra gebyr for selv at skulle foretage aflæsningen. Gebyret skal fremgå af vandforsyningens takstblad.
- 9.8 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomheder mv.
- 9.9 Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.9 således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse.
- 9.10 Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere.
- Ejer og bruger må tåle de ulemper der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af måleren.
- 9.11 Ejer og bruger må ikke foretage indgreb i afregningsmåleren, bryde plommen eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostninger

herved afholdes af ejeren, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.

- 9.12 Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

- 9.13 Afregningsmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

- 9.14 Udgifter til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb jf. ovennævnte afholdes af ejeren.

- 9.15 Ejer er over for vandforsyningen forpligtiget til at erstatte en afregningsmåler, hvis den er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Dette gælder ikke ved almindelig slitage.

- 9.16 Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed. Vandforsyningen kan forlange afprøvning af måler.

Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved $0,25 \cdot Q_n$ og $0,5 \cdot Q_n$ belastning ikke afviger mere end 4 % fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveomkostningerne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis det er forbrugerne der ønsker afprøvningen og måleren i henhold til ovenstående viser rigtigt, afregnes arbejdet med nedtagning/udskiftning med samme takst som for udskiftning af frostsprængt måler jf. takstbladet.

Hvis fejlen er større end 4 % afholdes omkostningerne til nedtagning /udskiftning og afprøvning af vandforsyningen, og vandforsyningen foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted, dog max. 12 måneder bagud fra udskiftningsdatoen.

Efter forhandling med ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted.

- 9.17 Ved udskiftning i forbindelse med myndighedernes krav til kontrol af målere i drift er vandforsyningen ikke forpligtet til at yde tilbagebetaling eller lave ekstra opkrævning for evt. fejlvisning.

10. Bimålere (Fordelingsmålere)

Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere.

- 10.1 Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandfor-

syningen uvedkommende. Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

10.2 Bimålere kan udlånes/udlejes fra vandforsyningen i det omfang, vandforsyningen råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

- 9.2-11 finder tilsvarende anvendelse for udlånte/udlejede bimålere.

10.3 Hvis bimåleren ikke udlånes/udlejes fra vandforsyningen, må ejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse bimålere gælder følgende:

- 9.2-6 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålerens anbringelse, størrelse og type.

Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved bimåleren, skal ejeren straks give vandforsyningen meddelelse om det.

11. Vandspild

11.1 Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er ikke tilladt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil.

11.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

12. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

12.1 For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

- 12.2 Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.
- 12.3 *Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet. For vandværker med færre end 100 målere kan disse målere nedtages for kassation efter maksimalt 8 år fra partiets opsætning uden, at der udføres stikprøvekontrol. For at dette er acceptabelt, skal følgende være opfyldt:*
- 1) *Alle målere skal nedtages samtidig (inden for et år)*
 - 2) *Der må ikke have været indikation af problemer i driftsperioden*
 - 3) *Vandforsyningen skal kunne dokumentere ibrugværende måleres kvalitet*
- 12.4 *Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.*
- Mindst 1 gang om året skal vandforsyningen offentliggøre*
- *opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer,*
 - *faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,*
 - *en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning.*
 - *overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand.*

13. Tilslutningsafgift

Tilslutningsafgift omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et *bidrag til forsyningsledningsnettet*.

Bidragene skal fremgå af vandforsyningens takstblad.

- 13.1 Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, bliver tilsluttet, skal der betales tilslutningsafgift til vandforsyningen efter satserne i vandforsyningens takstblad.
- 13.2 Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.
- 13.3 *Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke tilslutningsafgift medmindre andet følger af punkt 13.8.*
- 13.4 Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler tilslutningsafgift til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

- 13.5 Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.
- 13.6 *For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan vandforsyningen fastsætte tilslutningsafgiften til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance.*
- 13.7 *Hvis forudsætningerne for en fastsat og betalt tilslutningsafgift ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange at ejeren betaler den forøgelse af tilslutningsafgiften, der svarer til ændringen.*
- Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalt tilslutningsafgift, når f.eks. at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder, eller at værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder.*
- 13.8 *Vandforsyningen kan forlange ekstra tilslutningsafgift i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.*
- 13.9 Tilslutningsafgiften til såvel hovedanlæg som ledningsanlæg skal beregnes efter faste takster, og taksten for tilslutning af ens forbrugere skal i princippet være de samme i hele vandværkets forsyningsområde. Det er dog muligt, såfremt ovennævnte ikke kan opnås umiddelbart, at skelne mellem to takster indenfor hver forbrugskategori, hvor den højeste maksimalt må være dobbelt så høj som den laveste.
- Vælges muligheden for takstdifferentiering, indeles forsyningsområdet i to zoner, hvor hver af de to takster refererer til en veldefineret takstzone.

14. Driftsbidrag

- 14.1 For alt leveret vand betales driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål m.v. under indsats og afprøvninger af brandhaner.
- Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m³ vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. *Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragene skal fremgå af vandforsyningens takstblad.* Vandforsyningen kan forlange oplysning fra Byrådet om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.
- 14.2 *For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.*
- 14.3 For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 14.1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag og at afgiften pr. m³ aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandforsyningen.

- 14.4 For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag. Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter forhandling med ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra *et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden.*
- 14.5 Ved ejerskifte på en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, kan vandværket opkræve et tilmeldings- / registreringsgebyr, som er fastsat i vandværkets takstblad.

15. Betaling af tilslutningsafgift og driftsbidrag

15.1 Tilslutningsafgift og driftsbidrag på ejendomsniveau

- 15.1.1 Tilslutningsafgift, driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller Byrådet har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.5 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler tilslutningsafgift og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledning ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.

- 15.1.2 Betales tilslutningsafgiften ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen.

Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukning sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalingsfrist. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt.

Vandforsyningen kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som skal fremgå af takstbladet.

Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. *Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.*

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.

- 15.1.3 Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte tidsfrist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den

tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbning.

15.1.4 Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter jf. 15.1.1 ikke inden den af vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelser, som anført i 15.1.2 og 15.1.3.

15.2 **Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug**

15.2.1 *Vandforsyningen har pligt til individuel afregning af driftsbidrag. Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter, at vandforsyningen har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren.*

Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal vandforsyningen underrette ejendommens ejer, de enkelte brugere og Hals Kommune om tidspunktet for overgangen.

15.2.2 *Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet.*

Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal genåbning finde sted.

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måler aflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.

15.2.3 *Ejendommens ejer skal med dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.*

15.2.4 *Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.*

Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne.

16. Straffebestemmelser

16.1 Den, der overtræder bestemmelserne i vandforsyningslovens § 14a, stk. 4, ved at anlægge forsyningsledninger i strid med en vedtaget vandforsyningsplan, § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en

ejendom, jf. regulativets afsnit 4.2, 6.4, 8.1.3, 8.1.4., 11.1 og 12.1, straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.

På samme måde straffes den, der undlader at installere en afregningsmåler på vandforsyningens foranledning, den der undlader at stille information til rådighed eller at offentliggøre denne, den der ikke afregner driftsbidraget individuelt og den der gentagne gange undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed, jf. regulativets afsnit 9.1, 1. punktum, 12.4, 15.2.1, 2. punktum og 15.2.3, 1. punktum.

- 16.2 Den, der uden autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed udfører arbejde med installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, straffes med bøde efter lovens § 25.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som efter loven ikke er berettiget til det.

- 16.3 *Ejere og brugere som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 19.*

På samme måde straffes overtrædelse af regulativets punkt 12.3.

17. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den

Samtidig ophæves det tidligere regulativ af

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

1. Forord

Dette notat er udarbejdet som en vejledning i fastsættelse af takster for vandværkerne i Hals Kommune. Formålet med notatet er at skabe et fælles grundlag for vandværkernes takstfastsættelse. En ensartet beregning af takster vil lette proceduren for kommunens godkendelse af vandværkernes takster, ligesom det vil være en hjælp til vandværkerne ved beregning af taksterne.

Notatet tager udgangspunkt i Hals Kommunes vandforsyningsplan og de formulerede intentioner vedrørende takstfastsættelse, der fremgår heraf. Disse principper og retningslinier er indarbejdet som bindende retningslinier overfor vandværkerne i fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune.

2. Definitioner

Da der indenfor betalingsområdet anvendes en række forskellige benævnelser, til dels om de samme begreber, er det nedenfor anført den terminologi, der anvendes i nærværende notat.

- 2.1 Ved tilslutningsafgiften forstås et kontant beløb, som nye forbrugere betaler ved tilslutning. Tilslutningsafgiften opdeles i hovedanlægsafgift og ledningsafgift (for såvel forsyningsledninger som stikledninger).
- 2.2 Ved den årlige afgift forstås et beløb, der indbetales med konstante intervaller, f.eks. hvert år eller kvartal. Den årlige afgift opdeles i bidrag til kapitaludgifter og driftsbidrag. Førstnævnte dækker renter og afdrag på lån optaget til finansiering af anlæg, medens sidstnævnte alene omfatter decideret drift, dvs. el, pasning, administration, mindre vedligeholdelse o. lign.
- 2.3 Med øvrige takster menes de takster, der udover tilslutningsafgifterne og den årlige afgift fremgår af vandværkernes takstblad, f.eks. tilmeldings- og registreringsgebyr, strafgebyr for genåbning m.v.
- 2.4 Forbrugskategorier er lavet for at gøre fastsættelsen af takster så retfærdig som mulig. Forbrugerne i et vandværks forsyningsområde er en bredt sammensat masse. Forbrugerne er inddelt i kategorier, hvor hver kategori dækker en gruppe af forbrugere med ens forbrugsmønster. I dette notat er anvendt følgende forbrugskategorier:

Enfamiliehuse: Parcelhuse, rækkehuse, klyngehuse o. lign.

Etageboliger: For første lejlighed betales som for enfamiliehuse og for de øvrige som for etageboliger.

Landbrug: Ejendomme med landbrugspligt. Tilslutningsafgiften til et landbrug kan ikke reduceres med begrundelse i, at vandet kun anvendes til husholdningsformål. Overstiger det årlige forbrug 1500 m³, henregnes landbrug til erhverv (andet).

Sommerhuse: Beboelser, der kun anvendes i ferier og weekends. Sommerhuse, der benyttes som helårshuse, henføres under enfamiliehuse.

Andet: Erhverv, institutioner, o. lign. Tilslutningsafgiften fastsættes på grundlag af det forventede maksimale døgnforbrug set i forhold til en normal husstand.

3. Grundlæggende principper

Vandværkerne fastsætter hvert år tilslutningsafgifter, årlige afgifter og øvrige takster i et takstblad, der skal godkendes af Byrådet. Taksterne skal overholde de principper for takstfastsættelse, der fremgår af Kommunens vandforsyningsplan og fællesregulativet for vandværkerne i Hals Kommune. Principperne er i hovedtræk, at vandværkerne på baggrund af budgetter og regnskaber udarbejder en langsigtet udbygnings- og istandsættelsesplan, så alle tilslutningsafgifter udformes som faste takster, jf. dog "Andet" under pkt. 2.4.

Desuden skal der være ens takster for samme type forbrugere i hvert vandværks forsyningsområde, hvilket vil sige, at alle forbrugere indenfor samme forbrugskategori betaler samme tilslutningsafgift. Dette princip kan dog modificeres ved inddeling af forsyningsområdet i to zoner, hvor det så skal gælde, at tilslutningsafgiften i den ene zone max. må være dobbelt så høj som tilslutningsafgiften i den anden zone indenfor hver forbrugskategori.

På side 19 er der angivet et eksempel på et takstblad for et vandværk. Tallene i rubrikkerne er forholdstal, der er fastsat med baggrund i ovennævnte principper. Med forholdstallene kan man ved kendskab til taksterne for én forbrugskategori, regne sig frem til taksterne for de øvrige forbrugskategorier.

4. Zoneinddeling

Da en konsekvent gennemførelse af princippet om faste takster overalt i et vandværks forsyningsområde visse steder kan synes urimelig, er dette princip modificeret med en takstzoneinddeling.

Der anvendes to zoner, zone I (byzone/byområde) og zone II (landzone/landområde). Den endelige afgrænsning af de to zoner i hvert forsyningsområde fastlægges efter forhandling med hvert vandværk.

5. Hovedanlægsafgift

Afgift til hovedanlæg betales som et fast engangsbeløb. Variationen af hovedanlægsafgiften for forskellige forbrugskategorier er begrundet i en reel forskel i de pågældende forbrugskategoriernes belastning af anlægget, dvs. i det dimensionsgivende vandforbrug. Et vandværk indeholder såvel elementer, der skal dimensioneres efter det maksimale timeforbrug.

Ved beregning af de forskellige forbrugskategoriernes andele, tages udgangspunkt i en normal husstand i byen, der sættes til én enhed.

Et sommerhus max-time og max-døgn forbrug vil stort set svare til et parcelhus', hvorfor et sommerhus også kan sættes til én enhed. Tilsvarende gør sig gældende for etageboliger.

Et landbrugs vandforbrug vil naturligvis variere meget fra besætningsløse bedrifter med forbrug alene til husholdning (én enhed) til større svinefarme med meget stort forbrug. Erfaringen viser dog, at landbrug på årsbasis gennemsnitlig bruger ca. 2 - 3 gange så meget vand som en husholdning.

For kategorien "andet", der dækker storforbrugere så som erhverv, institutioner o. lign. gælder, at hovedanlægsafgiften beregnes som:

Hovedanlægsafgift (storforbruger) = $a * b/c$

hvor a = bidrag for et enfamilieshus
b = storforbrugerens max. døgnforbrug
og c = et enfamiliehus max. døgnforbrug

Endelig gælder, at hovedanlægsafgiften for hver forbrugskategori i zone II max. må være dobbelt så store som i zone I.

6. Ledningsafgift

Ledningsafgiften betales ligeledes som et fast engangsbeløb. Afgiften beregnes som de forventede udgifter til ledningsanlæg i hele forsyningsområdet fordelt på det formodede fremtidige antal enheder.

Ledningsafgiften for tilslutning i byområderne (zone I) skal være ens for alle forbrugskategorier. Specielt kan dog nævnes, at for kategorien "andet" (storforbrugere) kan ledningsafgiften beregnes som:

Ledningsafgift (storforbruger) = $A * B/C$

hvor A = bidrag for et enfamilieshus
B = storforbrugerens max. timeforbrug
og C = et enfamiliehus max. timeforbrug

Ledningsafgiften i zone II er givet af den generelle bestemmelse om, at bidragene for hver forbrugskategori max. må være dobbelt så store i zone II som i zone I.

7. Den årlige afgift (driftbidrag)

Et vandværks driftsudgifter vil for en vis dels vedkommende være afhængig af vandforbruget (el), medens en anden del vil være uafhængig af vandforbruget (pasning, administration o.lign.).

Den årlige afgift betales som en m³-afgift eller som en fast årlig afgift og en m³-afgift. Afgiften beregnes på grundlag af de budgetterede driftsudgifter.

Den årlige afgift varierer ikke for forbrugskategorierne fra zone I til zone II.

Tak s t b l a d

For _____ vandværk pr.

Tilslutningsafgifter (ekskl. moms)

Byzone	Hovedanlæg	Ledningsanlæg	I alt
Enfamiliehuse	1	1	a
Etageboliger/rækkehuse/dobbelthuse	1	1	b
Landbrug	2	1	c
Sommerhuse	1	1	d
Institutioner - små			
Institutioner - store			
Industri m.v. - små			
Industri m.v. - store			

Landzone	Hovedanlæg	Ledningsanlæg	I alt
Enfamiliehuse	1		2a
Etageboliger/rækkehuse/dobbelthuse	1		2b
Landbrug	2		2c
Sommerhuse	1		2d
Institutioner - små			
Institutioner - store			
Industri m.v. - små			
Industri m.v. - store			

(Tilslutningsafgiften i alt må max. være dobbelt så stor i landzone som i byzone for hver forbrugskategori).

Årlige afgifter (incl. el, ekskl. moms)

Kubikmeterpris..... _____

Fast årlig afgift..... _____

Grønne afgifter..... _____

Øvrige gebyrer (ekskl. moms)

For sent indbetaling i forfaldsmåned.....	_____
For sent indbetaling efter forfaldsmåned	_____
Lukke og genåbningsgebyr.....	_____
Vedligehold og aflæsning af vandmåler.....	_____
Takst for levering af vand til midlertidigt forbrug	_____
Tilmelding-/registreringsgebyr.....	_____
Overtrædelse af vandingsforbud.....	_____
Ulejlighedsgebyr	_____
Unødig vandspild	_____
Sprinkleranlægsafgift	_____
Opsætning af vandmåler.....	_____
Levering af vandmåler	_____
Ikke udført selvaflæsning, hvor vandforsyningen må forestå aflæsningen	_____
Vanskelig måler aflæsning.....	_____