



Hals Kommune
Att. Peter Salling og Per Pedersen

Teknik og Miljø
Vandmiljøkontoret
E-mail nja@nja.dk

Den 22. oktober 2004
Ref. Gitte Hesselvig
Jnr. 8-74-11-817-0001-04

Tilsyn med Hals Centralrenseanlæg i 2004

Nordjyllands Amt, Vandmiljøkontoret har udført tilsyn på Hals Centralrenseanlæg den 6. oktober 2004.

Driftsleder Per Pedersen og undertegnede, har gennemgået renseanlægget og driften på renseanlægget i forbindelse med tilsynet.

Hals Centralrenseanlæg fremstod igen i år som velfungerende, veldrevet og godt vedligeholdt.

Vandmiljøkontoret vil gerne rose Hals Kommune for det gode initiativ med op-sætning af 3 pumper på alle hovedpumpestationer. Den ekstra pumpekapacitet er en meget god forebyggelse mod nødoverløb af spildevand i Hals Kommune.

Med venlig hilsen

Gitte Hesselvig