

[Email]

Til: Anders Pinstrup
Fra: Steen Madsen (SEM)
Kopi til:
Sendt den: 05/01/2005
Emne: Nyt overvågningssystem Hals Centralrenseanlæg

Kære Anders

Vedrørende opdateringen af Hals Centralrenseanlægs styre- og overvågningssystem, har jeg har været i kontakt med Aalborg Kommune ved Finn Elmegaard for at diskutere den valgte løsning. Løsningen er beskrevet i notat: "Udskiftning og modernisering af PLC-system" af 28. juni 2004.

Vi blev enige om at de løsninger, som Aalborg Kommune har valgt, ikke giver anledning til at foretage ændringer i den foreslåede løsning, idet styresystemet (PLC'en) på renseanlægget, også i fremtiden, vil fungere som en decentral autonom enhed.

Aalborg Kommune benytter et andet overvågningssystem, mens Nibe Kommune benytter samme system som Hals kommune. Et evt. skift af overvågningssystem på Hals renseanlæg har større økonomiske konsekvenser, og samtidigt er det umuligt, på nuværende tidspunkt, at konkludere, om det er hensigtsmæssigt at have fælles overvågningssystem og hvilket system der evt. kunne blive valgt.

Med venlig hilsen

Steen Madsen

Afdelingsleder, Civilingeniør

.....
NIRAS

Vestre Havnepromenade 9, Postboks 119, 9100 Aalborg

www.niras.dk

Telefon 9630 6400, Fax 9630 6474

Direkte 9630 6491, Mobil 2141 8310

sem@niras.dk