

24741

Jens Højer
Hjortimmenvej 31
9362 Gandrup

25.01.06.

Jeg kan forstå der er rejst tvivl om hvorvidt den rampe Svenstrupgård har opsat ved FDF huset Birken, Teglværksvej 6 c 9320 Gandrup opfylder bygningsreglementes krav.

Jeg kan oplyse at rampen er opsat efter de retningslinjer vi har arbejdet under for Aalborg Kommune.

Kravene til hældning har hær været, at ramper til kørestolsbrugere, der ved egen hjælp skal kunne køre op og ned, må falde 5 cm. Pr. løbende meter.

Hvis der er tale om brugere der har hjælp til kørslen, må rampen falde 10 cm. Pr. løbende meter.

Da der formentlig altid vil være mulighed for hjælp det pågældende sted, vil kravene således være opfyldt.

Med hensyn til bredden bliver der altid anvendt ramper på en meter, kun i tilfælde af at der samtidig med kørestolsbrugere skal kunne færdes gående personer har der været behov for at lave bredere ramper.

På stedet er der repose og trappe ved siden af rampen, så der er ikke behov for anden trafik end kørestolsbrugeren.

Rampen der er opsat på stedet er en fuldt funktionsdygtig og opfylder gældende krav til styrke og udformning. Grunden til den billige pris er ikke, at den er kasseret, eller ikke funktionsdygtig, men alene på grund af at den er fremstillet på Svenstrupgårds maskinværksted som beskyttet beskæftigelse.

Venlig hilsen
Værkstedsleder
Bjarne Brix